



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister
EN ISO 9001 (2008)
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione
per la qualità certificato

ORIGINALE []

COPIA []

Settore: Terzo
Servizio: Ambiente
Responsabile del procedimento: geom. Alessandro Bedin
Tel: 0444 705743
Fax: 0444-694888
Modalità di spedizione:
Anticipata via Fax NO [] SI []
Rif. Protocollo in entrata:

Reg. Generale Nr. 6

Montecchio Maggiore Li, 13/11/2009

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI LIMITAZIONE D'USO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 4 del 10/11/2009 con la quale, in seguito alla nota dell'ULSS prot. n. 33074 del 09/11/2009 si comunicava la presenza di Stafilococchi nell'acqua prelevata, a scopo precauzionale, è stato limitato l'uso dell'acqua potabile per le vie Longa, Lazio, Marche, Umbria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia, Liguria, Trentino, Friuli, Lucania, Puglia, Campania, Murialdo, SS. Trinità, Buonconsiglio, Pozzetto e località Valdimolino;

PRESO ATTO della nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Società Acque del Chiampo spa, del 12/11/2009, prot. n. 12203 ACH/ach, pervenuta in pari data con prot. n. 33478, con la quale è stato comunicato che i risultati delle analisi successivamente effettuate non evidenziano, per il parametro Stafilococchi patogeni, valori al di sopra dei limiti previsti dal D.Lgs. 31/2001 riferite ai prelievi di riscontro eseguiti dal personale della stessa Società il giorno 09/11/2009 nei seguenti punti della rete di distribuzione idrica del Comune di Montecchio Maggiore: scuola elementare S. Francesco, Via Veneto; casa privata di fronte scuola materna, loc. Valdimolino; centro idrico Longa, immissione rete di distribuzione; serbatoio Tufi 1, condotta in uscita rete di distribuzione; serbatoio Monteschiavi, condotta ingresso serbatoio; idrante stradale via Emilia; idrante stradale via Martiri della Libertà;

ACQUISITA la nota dell'ULSS n. 5 del 13/11/2009, prot. n. 40018, pervenuta in pari data al prot. n. 33568, dalla quale emerge che l'esito delle analisi, effettuate presso l'ARPAV di Vicenza, su campioni di acqua potabile prelevati da personale del Servizio ULSS n. 5 in data 10/11/2009, non ha evidenziato una presenza di microrganismi pericolosi per la salute pubblica per la quale si propone al Sindaco la revoca dell'ordinanza n. 4 del 10/11/2009 dovendosi ritenere l'acqua erogata è idonea al consumo umano;

RITENUTO di procedere in merito;

VISIO l'art 10 del D.Lgs. n. 31/2001

VISTO l'Art 50 del D lgs 267/2000;

REVOCA

L'Ordinanza n. 4 del 10/11/2009 relativa a misure di limitazione dell'uso dell'acqua potabile in quanto le controanalisi eseguite dall'ULSS n. 5 non ha evidenziato una presenza di microrganismi pericolosi per la salute pubblica e pertanto l'acqua erogata è idonea al consumo umano.

AVVERTE

La Società Acque del Chiampo spa a voler dar corso agli interventi di bonifica proposti dall'ULSS n. 5 e precisamente:

1. eseguire un'ulteriore clorazione presso il pozzo di via Longa ed il serbatoio Tufi;
2. eseguire ripetuti spurghi della rete acquedottistica in zona Ospedale durante la settimana dal 16 al 20 di novembre

MANDA:

La pubblicazione della presente all'albo pretorio e la sua distribuzione a mezzo manifesti e volantini consegnati porta a porta nella zona individuata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Trasmessa con Raccomandata A R. a:

- ULSS n. 5 Via Kennedy, 2 Arzignano (VI)
- ACQUE del CHIAMPO Spa Via Ferraretta, 36071 ARZIGNANO (VI)

Dalla Residenza Municipale, 13/11/09



IL SINDACO
Milena Cecchetto